



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 499/19 – GP

Foz do Iguaçu, 6 de junho de 2019.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 125/2019.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 125/2019, de autoria do Nobre Vereador Celino Fertrin, encaminhado pelo Ofício nº 365/2019-GP, de 13 de maio de 2019, dessa Casa de Leis, acerca dos alagamentos da Rua das Açucenas, informamos que após vistoria no local pelo setor competente contatou-se que o alagamento é causado por estrangulamento da tubulação de drenagem, pois a galeria pluvial do Município tem 80cm de diâmetro e passa a ser redimensionada para 60cm de diâmetro na entrada por baixo do muro do Condomínio Solar das Crisálidas, e como medida de correção está sendo elaborado projeto e orçamento para alteração da tubulação para 1,20m de diâmetro.

Ademais, como medida imediata foi realizada a retirada de tubulação de esgoto que obstruía a passagem de água pluvial em 100% da seção do tubo, de acordo com a Diretoria de Serviços e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras.

Atenciosamente,

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Processo: **1053/2019**

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Assunto: Responde Requerimento

Data: 12/06/2019 12:12



Ao Senhor
BENI RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

JAC/ EEC/CKS

HOME PAGE: www.pmfii.pr.gov.br