



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 1232/19 – GP

Foz do Iguaçu, 9 de dezembro de 2019.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 410/2019.**

Senhor Presidente:

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Processo: **2438/2019**
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Assunto: Responde Requerimento
Data: 12/12/2019 11:42



Em atenção ao Requerimento nº 410/2019, de autoria da Nobre Vereadora Anice Nagib Gazzaoui, encaminhado pelo Ofício nº 1010/2019-GP, de 13 de novembro de 2019, dessa Casa de Leis, acerca das medidas de prevenção a incêndio adotadas no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, remetemos a manifestação da Fundação Municipal da Saúde por meio do Ofício nº 1230/2019, de 3 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,


Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ao Senhor
BENI RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

NAB / SMF / CKS



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Diretoria Geral
Telefone: 45-35211837



Ofício n.º 1230/2019.

Foz do Iguaçu, 03 de dezembro de 2019.

Prezado Sr.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito do Município de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas n.º 280 Centro.

A/C Ines Padilha – Assessora Técnica Especial

Assunto: Ref. Requerimento nº 410/2019 – Câmara Municipal de Vereadores.

Prezado Senhor,

Considerando informações solicitadas através do requerimento nº 410/2019, da Câmara de vereadores municipal no que trata a respeito das ações preventivas adotadas para prevenção de incêndio do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Durante o ano de 2019, a equipe de Engenharia e Manutenção hospitalar, juntamente com os SESMT, tem desenvolvido ações que visam diminuir os diversos tipos de riscos a saúde dos colaboradores e Pacientes que utilizam o local, como: testes Hidrostáticos de Mangueiras de Incêndio, Preventiva e substituição de Extintores, Controle e Manutenção de Bombas de Incêndio, treinamento de equipes para evacuação segura de pacientes dos setores críticos (UTI, Centro Cirúrgico), que, se não estivessem em funcionamento, no dia do princípio de incêndio que aconteceu no setor de UTI 03 poderia ter ocasionado de fato um incêndio, porém, em poucos minutos o setor foi reestabelecido e o funcionamento voltou a sua normalidade.

Para completar as ações preventivas, a equipe de Manutenção está passando por treinamento atualizado de NR10, atualização do projeto de prevenção de incêndio junto a PMFI, onde será realizado a adequação do sistema de alarme, rota de fuga, treinamento de brigada de incêndio (em andamento), revisão completa de hidrantes e motobombas.

Sem mais, agradecemos e enviamos cordiais saudações.

Atenciosamente,


Sergio Moacir Fabriz
Diretor Presidente
Fundação Municipal de Saúde