



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 19 de abril de 2023.

Ofício nº 12419/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 372/2023 – CÂMARA MUNICIPAL**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 372/2023 – GP, de 21 de março de 2023, dessa Casa de Leis, subscrito por Vossa Excelência, o qual encaminha o Ofício nº 14/2023 – Comissões Permanentes, subscrito pela Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão – CECESASDC, sobre a falta de manutenção dos equipamentos básicos nas Unidades de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento Municipais, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 16569, de 17 de abril de 2023.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor

JOÃO MORALES

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR

DESPACHO

1 – À disposição no SAPL;

2 – Encaminhe-se a Comissão Educação, Cultura, Esporte.

Em 20/04/2023

JOÃO MORALES
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	Data: 17/04/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 16569/2023
Assunto:	R: OFÍCIO Nº 372/2023 – CÂMARA MUNICIPAL	

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Memorando Interno em epígrafe, encaminhamos a Vossa Senhoria o Memorando Interno 19199/2023 emitido pela SMSA-Diretoria de Atenção Primária, Memorando Interno 19136/2023 emitido pela SMSA-Diretoria de Manutenção em Equipamentos de Saúde e Ofício 627/2023 emitido pelo Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Na oportunidade, manifestamos-lhe a expressão da nossa mais elevada consideração.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Rose Meri da Rosa - **Secretária Municipal da Saúde**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMSA / DIAT / DVSEP - DIVISÃO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS	Data: 11/04/2023
Destinatário:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS; SMSA / DIAT / SETOR ADMINISTRATIVO.	Número: 19199/2023
Assunto:	R: OF. 372/2023 - CAMARA MUNICIPAL - MI 16505/2023	

Prezado Senhor,

Em resposta ao OFÍCIO nº 372/2023 – CAMARA MUNICIPAL – MI 16505/2023, anexo ao memorando nº 16568/2023 - SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS, que encaminha cópia do Ofício no 95/2023, informando sobre a falta de manutenção dos equipamentos básicos nas Unidades de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento Municipais.

A Diretoria de Atenção Primária à Saúde – DIAT informa que as respostas a seguir se referem aos equipamentos das Unidades de Saúde da Atenção Primária que estão sob sua responsabilidade, assim como, aos fluxos estabelecidos entre essa Diretoria e a Diretoria de Manutenção em Equipamento de Saúde – DIEQ, no que tange às manutenções de (alvenaria, hidráulica, elétrica, mobiliária, pintura e metalúrgica), conforme destacado o apontamento do Senhor Vereador Edivaldo Alcântara.

Antes porém, não podemos deixar de agradecer-lo pelos apontamentos elencados e pelos recursos que essa Diretoria, de fato, recebeu para melhorias dos equipamentos da Atenção Primária. Ademais, destacamos que os recursos destinados para melhorias dos serviços e dos equipamentos da SMSA/ DIAT serão executados em sua integralidade.

Portanto, seguem respostas aos apontamentos do Senhor Vereador:

“Manutenções básicas de ar-condicionado, bebedouros, cadeiras e outros equipamentos básicos que se encontram em estado deplorável, tanto nas unidades de saúde, quanto na UPAS-são problemas rotineiros que não tem sido solucionados”.

Nesse sentido a SMSA/DIAT informa o fluxo e periodicidade estabelecidos para atendimentos das demandas de manutenções nas UBSSs.

1. Periodicidade adotada para inspeção e manutenção das estruturas, equipamentos e mobiliários das UBSSs.

R: Nas Unidades de saúde que estão sob responsabilidade da Diretoria de Atenção Primária em Saúde - DIAT a inspeção patrimonial cabe aos gerentes e é efetuada diariamente. Se constatada alguma necessidade de manutenção, o gerente abre uma Ordem de Serviço – OS no Sistema RP Saúde, sistema utilizado pela Prefeitura, informa qual é o tipo de manutenção de que a UBS necessita e classifica a sua prioridade, que pode ser classificada como prioridade alta, média ou baixa. Concluída a abertura da OS, a gerência envia pelo sistema para a Diretoria de Manutenção em Equipamentos – DIEQ. Depois de encaminhada a OS, o gerente faz seu monitoramento pelo sistema RP até a conclusão do atendimento pela equipe da manutenção. Podemos ter situações em que não cabe à equipe de manutenção da saúde o atendimento da demanda, pois depende de atendimento de empresa licitada. Nesse caso, a gerência da UBS abre a OS e encaminha para a Diretoria de Manutenção, que aciona a empresa licitada. Nesse tipo de atendimento, tanto a gerência da UBS quanto a Diretoria de Manutenção monitoram o atendimento até a sua conclusão.

2. Cronogramas de manutenções e atendimentos de Pedidos de manutenções pelas UBSs.

R: Recebidas as Ordens de Serviços – OS encaminhadas pelos gerentes das unidades de saúde, a equipe da Diretoria de manutenção analisa e insere no seu cronograma os atendimentos, que serão realizados conforme análise da classificação de prioridades das OSs. Feito o checklist de necessidades de manutenção contidas nas OSs, elas são executadas conforme a disponibilidade de materiais e a disponibilidade da equipe. Quando as ocorrências são atendidas e regularizadas, a equipe de manutenção efetua a baixa das ordens de serviços seguindo os fluxos determinados no sistema RP. A equipe da manutenção também é responsável pela inspeção das estruturas das unidades de saúde da atenção primária. Porém, por se tratar de diversas estruturas localizadas nos cinco distritos, a inspeção realizada pela manutenção exige mais tempo e um cronograma específico, pois é realizada uma inspeção técnica e macro da estrutura de cada Unidade de Saúde (alvenaria, hidráulica, elétrica, mobiliária, pintura e metalúrgica), diferente da inspeção realizada pelos gerentes das Unidades, que é efetuada diariamente.

3. Detalhamento de como ocorre a execução da manutenção, responsáveis pelo serviço, e a realização de vistoria com comprovação de que os serviços foram executados.

R: A Diretoria de Manutenção ao receber a Ordem de Serviço – OS, verifica se a classificação de prioridade está correta, insere a OS em seu cronograma de atendimento. Se a manutenção requerida exige o acionamento de uma empresa licitada para ser realizada, a Diretoria de Manutenção abre Ordem de Serviço junto terceirizada. Nesse caso, a Diretoria de Manutenção e a gerência da Unidade de Saúde fazem o acompanhamento do serviço até a sua conclusão. Destacamos que as manutenções de aparelhos de ar condicionado e, instalação e manutenções de bebedouros estão em andamento, seguindo os fluxos estabelecidos.

Retomando a aplicabilidade dos recursos direcionados através das Emendas de Execução Obrigatória pelo Sr. Vereador à SMSA/DIAT, informamos que formalizamos demanda para processo licitatório utilizando o recurso da Emenda de Execução Obrigatória de nº 119/2022 (destinada pela Sra. Vereadora Yasmin Hachem/ e pelo Sr. Vereador Edivaldo Alcântara) cujo objetivo é a aquisição de um veículo para uso da atenção primária. No que se refere à Emenda de nº 250/2022 (destinada pelo Sr. Edivaldo Alcântara), cujo objetivo é aquisição de mobiliários para a UBS Morumbi II, informamos que esta será executada conforme a disponibilidade de saldos desses bens em Ata de Registro de Preço, e que será executada em sua integralidade.

É o que temos a apresentar neste momento, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS

Ger. Adm. de Monitoramento de Contratos

DIAT/SMSA.

Celso Toshikazu Toma

Márcia Batista da Silva - Responsável pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde

DIOGO MARCEL ARAUJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMSA / DIEQ – DIRETORIA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	Data: 11/04/2023
Destinatário:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.	Número: 19136/2023
Assunto:	R: OF. 372/2023 - CAMARA MUNICIPAL - MI 16505/2023	

Considerando que a Secretaria de Saúde possui diretoria de manutenção em equipamentos da saúde - DIEQ

Considerando que a DIEQ hoje atende somente os próprios da secretaria da saúde, não tendo essa diretoria qualquer relação com as UPAS principalmente no tangente filas e atendimento

Considerando que a SMSA juntamente com a DIEQ atende inúmeras demandas relacionada a manutenção do próprios da saúde, sempre tendo dialogo e comunicação direta com a gestão, sempre tendo a gestão compartilhada para resolução de problemas , contanto sempre com o apoio de outras secretaria para o atendimento das demandas quando necessário, tais como SMPC, SMMA, SMOB, SMAD, as quais sempre se colocaram a disposição dessa diretoria para resoluções de demandas.

fatos referentes a organograma, comunicação referente aos UPAS não cabe a essa diretoria respostas.

Considerando os temas abordados nesse ofício referente a manutenção de ar condicionado, bebedouros e mobiliários que fazem parte das atribuições dessa diretoria , a qual vem atendendo as demandas e resolvendo as situações elencadas

Sendo assim encaminhamos em anexo relatórios referente a manutenções de ar condicionado e bebedouros que foram atendidas nos últimos meses o qual mostra que essa diretoria vem exercendo sua função e atendendo muitas demandas mesmo com uma equipe reduzida.

No que tange a manutenção de mobiliários essa diretoria iniciou um projeto para construção de uma oficina para manutenção de mesas, cadeiras , armários entre outros , o qual ainda esta em fase de estudos para execução, assim evitando que muitos desses bens moveis sejam direcionados como inservíveis quando ainda são possíveis de manutenção, entretanto no momento ainda estamos atendendo essas demandas com estrutura mínima e mesmo assim já foram recuperados diversos mobiliários gerando assim economicidade para SMSA.

sendo isso para o momento

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
DIOGO MARCEL ARAUJO

SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO					
ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
6844	20/09/2022	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	MARLI MERCES CYRINO	No endereço , rua Vereador Moacir Pereira , numero 900 , antigo CAPS AD, estamos com o bebedouro sem uso , precisamos de uma manutenção para instalação no local	
5042	09/05/2022	CAPS I	HELENA CLARA DE PAULA	SOLICITA COSERTO DO BEBEDOURO . ESTA ALAGANDO A RECEPCAO .	
6451	17/08/2022	CAPS II	CARLA KAORI TIBA	Venho por meio deste solicitar a limpeza dos filtros dos bebedouros, que não saem mais água.	
8404	26/01/2023	CER IV	Lidiane Cristina dos Reis Gonçalves	BEBEDOURO DA RECEPÇÃO VAZANDO MUITA ÁGUA	
7436	08/11/2022	GABINETE SMSA	Márcia Regina Gonçalves Lemos	BEBEDOURO DO TERCEIRO ANDAR DA SEDE PRECISA DE VERIFICAÇÃO/LIMPEZA, SAINDO PARTÍCULAS NA ÁGUA, SERVIDORES RECLAMANDO.	
7722	01/12/2022	GABINETE SMSA	DANIELI ALVES	vazamento de agua no bebedouro, 3°	
7846	09/12/2022	SAMU BASE	MARTA MANFRINATO DE LIMA	BEBEDOURO DA BASE DO SAMU NÃO ESTÁ GELANDO, E NECESSITA TAMBÉM DE AVALIAÇÃO PARA TROCA DE FILTRO E LIMPEZA.	
8295	19/01/2023	UBS AKLP	JUSSEINA PRISCILA MIKUS SPECK	Solicito instalação do novo bebedouro em nossa UBS, o mesmo será entregue dia 20/01	ok
8297	19/01/2023	UBS CAMPOS DO IGUAÇU	MARIA APARECIDA BORGMANN SAMPAIO BUENO	solicito instalação do bebedouro de tomeira, previsão de entrega do equipamento 27/01/23	ok
8291	19/01/2023	UBS CIDADE NOVA	CAMILLA DA COSTA LOURINI	Solicito o conserto do bebedouro da recepção desta unidade, algumas torneiras não estão funcionando	ok
7943	19/12/2022	UBS JARDIM AMERICA	ANA CLAUDIA KOELZER	Venho por maio desta, solicitar a instalação do bebedouro industrial novo cuja a entrega foi dia 14/12/2022	ok
8317	20/01/2023	UBS JARDIM CURITIBANO	LUCAS FERNANDO RODRIGUES	SOLICITO INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO 4 TORNEIRAS CONFORME SOLICITADO NO GRUPO DA GESTÃO PELA DVSEP.	ok
8311	20/01/2023	UBS JARDIM JUPIRA	Karine Kiatkowski Martins	bom dia vai chegar bebedouro na nossa usf, pediram para abrir ordem de serviço para instalação	em andamento
8303	19/01/2023	UBS JD SÃO PAULO I	LUANA BEATRIZ NASCIMENTO CALISTO	Instalação do bebedouro de 4 torneiras.	ok
8302	19/01/2023	UBS LAGOA DOURADA	JOCELI APARECIDA DE CAMPOS PAES	solicito a instalação de bebedouro nesta ubs- bebedouro ainda será entregue.	ok
6613	29/08/2022	UBS MARACANA	ROGERIO NUNES ALVES	Solicito troca de filtro do bebedouro.	ok
7988	28/12/2022	UBS MORUMBI III	Cenira Camargo Ferreira	bebedouro não esta saindo água.	ok
8448	27/01/2023	UBS MORUMBI III	JAQUELINE MENEGARDI CORDEIRO NUNES	Solicito instalação do bebedouro de 4 torneiras na unidade. Grata	ok
8200	12/01/2023	UBS PADRE ITALO	EWERTON DOUGLAS WIEBBELLING	Prezados (as) Solicito manutenção no bebedouro da unidade, o mesmo não esta refrigerando a agua e também troca do filtro do mesmo. Grato	
8447	27/01/2023	UBS PORTAL DA FOZ	JAQUELINE MENEGARDI CORDEIRO NUNES	Solicito instalação do bebedouro de 4 torneiras na unidade. Grata	em adamento
8470	30/01/2023	UBS PORTO BELO	CAMILLA DA COSTA LOURINI	Solicito a instalação do novo bebedouro recebido por esta unidade de saúde. Obs. Havia um bebedouro emprestado, por tanto, já há o encanamento	ok
8108	06/01/2023	UBS PROFILURB II	JARDEL DE FARIAS GONÇALVES	Solicito a substituição do filtro do bebedouro	
8296	19/01/2023	UBS SÃO JOÃO	CRISTINA ALVES PERONI OTTOMAR	Boa tarde, segundo cronograma solicito instalação de bebedouro na data de 30/01 (previsão de entrega)	ok
8679	13/02/2023	UBS SOL DE MAIO	NOELÍ CAMARGO RODRIGUES	Solicito instalação do bebedouro na UBS Sol de Maio (o bebedouro já foi entregue)	ok
8299	19/01/2023	UBS VILA ADRIANA	PATRICIA ZINI	Vimos por meio deste solicitar a instalação do bebedouro na ubs Vila Adriana. O mesmo chegará no dia 25/01/2023	ok
8300	19/01/2023	UBS VILA C NOVA	ALEXANDRE DOMINGUES DE OLIVEIRA CHEN	Prezados senhores, Solicito retirada de bebedouro da UBS VILA C NOVA e a programação para instalação do equipamento - Bebedouro de 4 torneiras no dia 30/01 CONFORME CRONOGRAMA ENVIADO	ok
3687	07/01/2022	UBS VILA C VELHA	NAIR IVO LOPES	Solicito manutenção do bebedouro de água da cozinha que está vazando agua e ja foi interditado para uso.	ok
8298	19/01/2023	UBS VILA YOLANDA	PATRICIA ZINI	Vimos por meio deste solicitar a instalação do bebedouro na ubs Vila Yolanda. O mesmo chegará no dia 23/01/2023	ok
4957	02/05/2022	USF JARDIM SÃO ROQUE	Cristiane Padilha da Rocha	SOLICITO TROCA DE FILTRO DO BEBEROURO TIPO INDUSTRIAL COM 04 PONTOS DE TORNEIRA	ok

Diversos trabalhos executados pela DIEQ

retirada de equipamentos armazenados inadequadamente



Organização e manutenção de mobílias e equipamentos.



Descrição das atividades



Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

ID.: 9/28

CNPJ: 76.206.606/0001-40

Praça Getúlio Vargas, Nº 280 - CEP: 85851340 - Centro - Foz do Iguaçu

Telefone: 45 35211000 - Site: www.pmfi.pr.gov.br

RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

MODELO: POR ITEM

TIPO: DETALHADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 11/04/2023

SITUAÇÃO: FINALIZADO

SETOR EXECUTANTE: AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)

Impresso por MARCIA MIKOANSKI em 11/04/2023 às 12:00:07

Página 1 de 9

ITEM:

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
3637	03/01/2022	UBS CIDADE NOVA	CAMILLA DA COSTA LOURINI	Solicito conserto do ar condicionado da Farmácia	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
3643	03/01/2022	PROGRAMA DE OBESIDADE E CIRURGIA BARIÁTRICA - POM	LORI MARIA SCHWENGBER	Solicito manutenção do Ar Condicionado Split, da sala 772 e 773, do Programa de Obesidade Mórbida - POM. Os ares condicionados não deixam o ambiente refrigerado.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
3645	03/01/2022	UBS CIDADE NOVA	CAMILLA DA COSTA LOURINI	Solicito o conserto do ar condicionado da sala de vacina com urgência!	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
3661	05/01/2022	UBS CAMPOS DO IGUAÇU	MARIA APARECIDA BORGSMANN SAMPAIO BUENO	solicito manutenção do ar condicionado da sala da Odonto, o mesmo não esta funcionando	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3690	07/01/2022	UBS MARACANA	Elizane Aires dos Santos	O AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO NÃO ESTA REFRIGERANDO.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3717	12/01/2022	UBS CAMPOS DO IGUAÇU	MARIA APARECIDA BORGSMANN SAMPAIO BUENO	solicito manutenção do ar condicionado da sala de vacina, o mesmo esta vazando muita agua no lado de dentro da sala	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3746	14/01/2022	CEM	ANDREA MARIA DANTAS	AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DA FARMACIA DO CEM - avenida Brasil 1777 .. não está funcionando	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3757	17/01/2022	UBS LAGOA DOURADA	JOCELI APARECIDA DE CAMPOS PAES	necessito com urgência avaliação do ar-condicionado da sala de vacina, o mesmo não esta gelando.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	JOCELI APARECIDA DE CAMPOS PAES	FINALIZADO	ALTA
3765	18/01/2022	TRANSPORTE SANITARIO	VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA	Aparelho de ar condicionado noa esta gelando... ao ligarmos desliga sozinho. Setor sala administrativa do Transporte Sanitário.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3777	19/01/2022	UBS PORTAL DA FOZ	DANIELLA PATRICIA DE JESUS DEFENDI DE ABREU	CONCERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
3799	21/01/2022	TFD	KELLY CRISTINA BORGHELOT PAES	ar condicionado da recepção do tfd parou de funcionar. ar condicionado da gerencia esta saindo ar quente inves de frio. necessitamos em caráter de urgência manutenção ou troca do aparelho. ar condicionado de janela	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	KELLY CRISTINA BORGHELOT PAES	FINALIZADO	ALTA
3800	21/01/2022	TRANSPORTE SANITARIO	VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA	Novamente estamos solicitando o "conserto" do aparelho de ar condicionado, localizado na sala de administração do Transporte Sanitária / fundos Complexo Bordin. Vossa senhoria poderá averiguar em seus arquivos que a equipe de manutenção esteve no setor no mês de dez.2021. Sob liderança do eletricista Sr Elcio Bueno. Entretanto não houve êxito. O aparelho permanece sem funcionamento adequado. Certo de vossa atenção. Att.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3813	24/01/2022	UBS JARDIM SÃO PAULO II	Ângela Aparecida da Silva	ar condicionado consultório odontologia UBS Jardim São Paulo 2, não esta gelando.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	ALTA

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MARI DA ROSA.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://sistemas.pmfi.pr.gov.br/sidpublico/verificar> e utilize o código 32577247-5845-4537-0440-5760340030034.

Versão: 1.0.8501.21132

ITEM:

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
3818	24/01/2022	CAPS II	ELAINE DUARTE LEVANDOSKI	Solicitamos que seja realizada a limpeza e a manutenção dos filtros internos de todos os aparelhos de ar condicionado instalados neste setor, pois os mesmos não estão funcionando de maneira como esperado, em resumo não estão gelando. E acreditamos que o filtro interno dos mesmos devam estar sujos. Desde já agradeço.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3819	24/01/2022	UBS PADRE MONTI	ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOS	Bom dia sala de vacina também precisando manutenção no AR parou de gelar só ventilando	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3822	24/01/2022	UBS JARDIM JUPIRA	Karine Kiatkowski Martins	TORNEIRA DA COZINHA VAZANDO MUITO	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3844	25/01/2022	UBS JARDIM SÃO PAULO II	Ângela Aparecida da Silva	solicito manutenção do ar condicionada da sala de vacina, o mesmo esta pingando em cima da bancada	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3865	27/01/2022	CAPS AD III	MARLI MERCES CYRINO	É necessario fazer a troca dos ar condicionados na recepção 18 btus, sala equipe 18 btus e sala adm(consultorio a patir das 13 hs) 12 btus, aparelhos ja está no local , so aguardando a troca.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3921	02/02/2022	UBS PROFILURB I	Suselane Fenili	Ar Condicionado da sala da gerencia não está funcionando, somente ventilando.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	Suselane Fenili	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
3927	02/02/2022	UBS PORTO BELO	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	Solicito reparo no ar condicionado da sala do acolhimento na UBS Porto Belo, o mesmo esta pingando dentro da sala.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
3939	03/02/2022	UBS JD SÃO PAULO I	DEBORA CRISTINA BERNARDI	PRECISAMOS COM URGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO. VAZANDO MUITA AGUA PRO LADO DE DENTRO DA UBS	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	ALTA
3953	03/02/2022	UBS CIDADE NOVA	CAMILLA DA COSTA LOURINI	Solicito conserto de torneira do bebedouro do saguão principal	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
3957	03/02/2022	DIVS	JOSE EDUARDO DOS SANTOS	Olá, solicitamos manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 12.000 BTU's da sala 02.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
3967	04/02/2022	CEM	Elisandra Paula Marques	Solicito instalação de 8 aparelhos de ar condicionado nos consultórios, copa, sala de enfermagem e administração do piso térreo do CEM.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4009	09/02/2022	UBS PORTAL DA FOZ	DANIELLA PATRICIA DE JESUS DEFENDI DE ABREU	Venho através deste solicitar a troca do ar condicionado do consultório 6, pois esta sala funcionaria a farmácia, pois o mesmo é um ar de janela e que esta somente refrigerando. urgente	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4010	09/02/2022	UBS PORTAL DA FOZ	DANIELLA PATRICIA DE JESUS DEFENDI DE ABREU	Venho atraves deste solicitar a troca do ar condicionado da sala de acolhimento ou procedimento da ubs portal da foz, visto que o mesmo ja foi avaliado e nao tem conserto, somente troca por um novo. urgente	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4027	10/02/2022	UBS SOL DE MAIO	JAQUELINE MENEGARDI CORDEIRO NUNES	Solicito limpeza e carga de gás para o ar condicionado da sala de vacina, o mesmo não esta gelando direito. Grata.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
4058	14/02/2022	DISR SMSA	Márcia Marçal dos Santos	Ar condicionado LG está sujo e com ruído ensurdecedor. Sede da Secretaria da Saúde, avenida Brasil nº 1637/ 3º andar sala: 305	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4059	14/02/2022	DISR SMSA	Márcia Marçal dos Santos	Ar condicionado MIDEA está gotejando desde quando vieram arrumar por causa de outro problema no ar, pois ele não estava com esse problema. Sede da Secretaria da Saúde, avenida Brasil nº 1637/ 3º andar sala: 305	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4071	15/02/2022	UBS AKLP	ANDERSON JOSE POMPEU	Ar condicionado sala de coleta do Laboratório	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4075	15/02/2022	UBS VILA YOLANDA	KATIA SOARES SOUZA MAXIMIANO	AR- CONDICIONADO SALA DOS ACS NÃO ESTÁ LIGANDO	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4100	16/02/2022	CEM	Brenda Sobreira Fernandes	SOLICITO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTÓRIO 69 E 62 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOSSA SENHORA APARECIDA - POLIAMBULATÓRIO - AV MORENITAS 2047	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
4124	17/02/2022	DIAT ADM	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	(URGENTE) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DO MELHOR EM CASA, NO HOTEL BELAS ÁGUAS- AV. JK - 3º ANDAR. FALAR COM : DEBORA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 14H.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4135	18/02/2022	UBS PADRE MONTI	ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOS	Bom dia, precisamos de limpeza no Ar condicionado da Farmácia esta pingando	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA

ITEM:

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
4136	18/02/2022	UBS PADRE MONTI	ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOS	Bom dia, estamos com o AR condicionado da sala Odontologia parado sala grande com três cadeiras de atendimento visto a parte elétrica que esta correta ar antigo problema no compressor	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4151	21/02/2022	UBS PORTO BELO	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	Solicito com urgência a verificação do motor externo do ar condicionado na UBS Porto Belo que fica do lado de fora no pátio da escola Monteiro Lobato, pois o mesmo esta coma hélice exposta podendo ocorrer um acidente com alguma criança.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	FINALIZADO	ALTA
4191	23/02/2022	UBS CAMPOS DO IGUAÇU	MARIA APARECIDA BORGSMANN SAMPAIO BUENO	solicito manutenção do ar condicionado do consultório da dra. Dainerys, o mesmo pegou fogo na data de hoje. conseguimos apagar com extintor.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4235	02/03/2022	SAMU BASE	MARTA MANFRINATO DE LIMA	Ar condicionado do estar de enfermagem parou de funcionar, e é importante para o setor pois trabalhamos 24 horas por dia	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4247	02/03/2022	UBS PORTAL DA FOZ	DANIELLA PATRICIA DE JESUS DEFENDI DE ABREU	venho através deste solicitar a manutenção do ar condicionado, (janela) do consultório 05 da ubs portal da foz, visto que o mesmo não esta gelando e fazendo um barulho estranho. neste consultório tem atendimento tanto pela manha quanto a tarde, desde de ja agradeço.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4338	10/03/2022	TFD	KELLY CRISTINA BORGHELOT PAES	limpeza e manutenção de aparelhos de ar condicionado no setor de TFD estão com dificuldade de arejar os cômodos dois apresentam barulhos um joga agua para dentro da sala	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	KELLY CRISTINA BORGHELOT PAES	FINALIZADO	ALTA
4402	15/03/2022	UBS PORTAL DA FOZ	DANIELLA PATRICIA DE JESUS DEFENDI DE ABREU	quantitativo: split 04 e janela 03 URGENTE Solicito manutenção e troca de equipamentos de ar condicionado dos ar condicionados da ubs portal da foz: Consultório 05 , não esta gelando e fazendo um barulho alto as vezes e necessita de troca de equipamento pois o mesmo é consultório e atende paciente nos dois horários. (urgente) Odontol. - as vezes gela outras não, ja vou verificado a tomada tbm que estava com mal contato. Consultório 06 vai ser farmácia e o mesmo não comporta uma farmácia pois ele é de janela, necessita d e novo aparelho retirada dos ar condicionados da recepção que sao velhos e sem uso	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4444	17/03/2022	CEM	ANDREA MARIA DANTAS	solicito limpeza e averiguação dos acondicionados da Farmácia do CEM (um de 18.000 e ou outro de 30.000) sai um cheiro de "bicho morto" o CCZ e a manutenção E chegaram à conclusão que pode ser o ar condicionado do lado de fora. Orientaram chamar técnico do ar para averiguar amanhã a tubulação externa	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4545	28/03/2022	UBS CIDADE NOVA	CAMILLA DA COSTA LOURINI	Solicito, com urgência, o conserto do Ar condicionado da sala de Vacina da UBS do Curitibaano	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
4564	30/03/2022	SAMU BASE	MARTA MANFRINATO DE LIMA	Necessitamos de manutenção para dois ar condicionado da base do SAMU. Ambos não estão funcionando. Um localizado na Central de Materiais e outro no Estar da enfermagem. Já havia sido solicitado manutenção anteriormente em dezembro de 2021 e em janeiro de 2022 e não tivemos retorno.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4618	04/04/2022	SAMU BASE	MARTA MANFRINATO DE LIMA	Reinteramos a solicitação de manutenção corretiva dos ar condicionado na BASE do SAMU, comunico que mais um ar apresentou problema, chegando a 3 ar condicionados com problemas. Visto que a base do SAMU funciona 24 horas por dia, peço que coloquem como prioridade, obrigada	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4621	04/04/2022	SAMU BASE	VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA	Informamos que o aparelho de ar condicionado da sala de descanso enfermagem feminino , ao ligar apresentou fumaça.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	ALTA
4702	08/04/2022	UBS JARDIM AMERICA	Mariluce Dias Boni Baralle	ar condicionado sala vacina não está gelando	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
4859	25/04/2022	UBS MORUMBI III	Ângela Aparecida da Silva	BOM DIA! VENHO POR MEIO DESTE PEDIR A INTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS SALA DA FARMACIA DO MORUMBI 3	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	ALTA

ITEM:

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
4883	26/04/2022	UBS JARDIM AMERICA	Luciana Aparecida Waltrick	instalacao na farmacia da UBS Jd America de ar condicionado split 18000BTU (ja disponivel na farmacia) Atualmente esta instalado ar condicionado antigo, bem antigo! Horário de atendimento da farmacia é das 7:30 às 16:45	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	MÉDIA
4892	26/04/2022	UBS JARDIM CURITIBANO	CARLA KARINE DA ROSA FRUETT	AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA PAROU DE FUNCIONAR!!!	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
4914	27/04/2022	CEM	Brenda Sobreira Fernandes	BOA TARDE (AV. MORENITAS 2047 - POLIAMBULATÓRIO - CARDIOLOGIA) AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA SOLICITA AUXILIO COM O CONTROLE DO AR CONDICIONADO DA SALA 79 OS SERVIDORES N CONSEGUEM LIGAR O APARELHO COM O CONTROLE, NÃO FUNCIONA. TROCAMOS DE PILHA E O PROBLEMA CONTINUA, ELES LIGAM O AR DIRETAMENTE NO BOTÃO DO PRÓPRIO APARELHO, POREM NÃO REFRIGELA APENAS VENTILA.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
4916	27/04/2022	UBS VILA C VELHA	NAIR IVO LOPES	Solicito manutenção no ar condicionado da sala de vacinas, pois o mesmo não esta funcionando normal e sala de vacinas não pode ficar sem ar condicionado.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
5063	10/05/2022	UBS VILA YOLANDA	ADRIANA MAIA BENITEZ	Instalação de um ar condicionado de 15.000btus na sala da farmacia/ DV FAR sala 2 na UBS Vila Yolanda . O equipamento será retirado da sala 1 e colocado na sala 2	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
5125	17/05/2022	UBS SOL DE MAIO	Jessica Tabata Nanci	Ar condicionado da farmácia esta ligando e desligando sozinho	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
5430	13/06/2022	UBS PADRE ITALO	EWERTON DOUGLAS WIEBBELLING	Solicitamos manutenção no Ar condicionado da sala de administração.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	MÉDIA
5457	14/06/2022	UBS PORTAL DA FOZ	NEUZA DA LUZ VAZ	Solicito manutenção e troca de equipamentos de ar condicionado dos ar condicionados da ubs portal da foz: Consultório 05 , não esta gelando e fazendo um barulho alto as vezes e necessita de troca de equipamento pois o mesmo é consultório e atende paciente nos dois horários. (urgente) Odontol. - as vezes gela outras não, já foi verificado a tomada tbm que estava com mal contato. Consultório 06 vai ser farmácia e o mesmo não comporta uma farmácia pois ele é de janela, necessita de novo aparelho retirada dos ar condicionados da recepção que são velhos e sem uso	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
5588	23/06/2022	UBS JARDIM SÃO PAULO II	Cristiane Rodrigues	ar condicionado da sala de vacinas esta pingando, e deixa a sala alagada.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
5723	04/07/2022	CAPS II	ELAINE DUARTE LEVANDOSKI	AR CONDICIONADO - Solicito manutenção para o aparelho de ar condicionado localizado na sala da administração (antigo consultório 04), pois o mesmo não está funcionando corretamente, aparentemente não está gelando. Patrimônio nº 40850.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	MÉDIA
5737	04/07/2022	UBS CAMPOS DO IGUAÇU	MARIA APARECIDA BORGMANN SAMPAIO BUENO	solicito manutenção do ar condicionado da sala de vacina, o mesmo esta com goteira.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
5833	11/07/2022	DISR SMSA	Márcia Marçal dos Santos	Ordem de serviço não realizada nº 4058 14/02/2022 Ar condicionado LG com ruído ensurdecedor (mal instalado) colocar carga de gás. Sede da Secretaria da Saúde, avenida Brasil nº 1637/ 3º andar sala: 305	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
5834	11/07/2022	DISR SMSA	Márcia Marçal dos Santos	Ar condicionado MIDEA está gotejando desde quando vieram arrumar por causa de outro problema no ar, pois ele não estava com esse problema. Sede da Secretaria da Saúde, avenida Brasil nº 1637/ 3º andar sala: 305	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
5925	15/07/2022	CEM	ANDREA MARIA DANTAS	FARMACIA DO CEM: Ar condicionado de 30.000 BTU da Recepção da FARMACIA DO CEM sem funcionar desde janeiro de 2022 Ar condicionado de 30.000 BTU da sala onde armazenamos medicamentos da FARMACIA DO CEM sem funcionar - a alta umidade das paredes estão causando mofo (preto) se espalhando pelas paredes - devido também as inúmeras infiltrações	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
6381	15/08/2022	TFD	KELLY CRISTINA BORGHELOT PAES	troca de aparelhos de ar condicionado de espaços - sala de assessoria para recepção.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	KELLY CRISTINA BORGHELOT PAES	FINALIZADO	NÃO INFORMADA

ITEM:

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
6428	16/08/2022	UBS AKLP	JUSSEINA PRISCILA MIKUS SPECK	Solicito manutenção do ar condicionado sala do Laboratório	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
6852	21/09/2022	CEM	ANDREA MARIA DANTAS	Solicito novamente manutenção de dois ar condicionados aqui da Farmácia do CEM - Avenida Brasil 1777 um deles está na recepção do paciente e outro no almoxarifado (lembrando que o verão se aproxima e as altas temperaturas podem danificar os medicamentos)	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7235	19/10/2022	UBS VILA C NOVA	PATRICIA ZINI	O ar condicionado do consultório de Odontologia, o mesmo está vazando água na frente. Acredito que alguma coisa esteja entupido, acho que seja apenas limpeza.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7263	20/10/2022	CAPS II	ELAINE DUARTE LEVANDOSKI	AR CONDICIONADO - Solicito novamente a manutenção para o aparelho de ar condicionado localizado na sala da administração, pois o mesmo não está funcionando corretamente e não está gelando. Patrimônio nº 40850. Reitero que houve uma solicitação anterior com o numero 5723 de 04/07/2022. Solicitamos uma certa urgência, pois na sala em questão "pega" sol o dia todo.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7292	24/10/2022	UBS JARDIM SÃO PAULO II	MARIA APARECIDA BORGMANN SAMPAIO BUENO	solicito a manutenção do ar condicionado da sala de vacina, o mesmo esta pingando agua do ladro de dentro da unidade.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7327	26/10/2022	UBS JARDIM JUPIRA	Karine Kiatkowski Martins	PEDIDO COM URGENCIA PEÇO NOVAMENTE ARRUMAR AR DA ODONTO E SALA DO ENFERMEIRO	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7420	07/11/2022	UBS CAMPOS DO IGUAÇU	MARIA APARECIDA BORGMANN SAMPAIO BUENO	solicito manutenção do ar condicionado da sala da dra. Carmen, o mesmo não esta funcionando,	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7452	08/11/2022	UBS PROFILURB I	Suselane Fenili	Ar Condicionada da sala da gerencia somente na ventilação, não liga.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	CELSO TOSHIKAZU TOMA	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7476	10/11/2022	UBS SOL DE MAIO	NOELÍ CAMARGO RODRIGUES	Solicito manutenção com urgência dos ar-condicionado da sala de acolhimento, consultório médico e laboratório, que não estão funcionando....Nos dias de muito calor fica prejudicial o atendimento aos usuários e afeta a saúde dos funcionários que precisam trabalhar.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7584	22/11/2022	UBS VILA C NOVA	ALEXANDRE DOMINGUES DE OLIVEIRA CHEN	Prezados senhores, Solicito manutenção urgente dos ar-condicionados da recepção da UBS VILA C NOVA, com caráter de URGÊNCIA.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7585	22/11/2022	UBS VILA C NOVA	ALEXANDRE DOMINGUES DE OLIVEIRA CHEN	Prezados senhores, Solicito instalação de ar condicionado na sala de reunião da UBS VILA C NOVA, com caráter de urgência, devido às altas temperaturas.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7615	23/11/2022	UBS VILA YOLANDA	KATIA SOARES SOUZA MAXIMIANO	*AR -CONDICIONADO SALA DE VACINA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO;	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7620	24/11/2022	UBS VILA C VELHA	NAIR IVO LOPES	Solicito manutenção no ar condicionado da sala da odonto.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7653	25/11/2022	COMUS	ELIEL UBALDO RODRIGUES	Ar Condicionado Philco PH18000QF, está vazando agua dentro do setor 18000 BTUS 60Hz	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7658	25/11/2022	UBS MORUMBI III	Cenira Camargo Ferreira	ar condicionado	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7659	25/11/2022	UBS MORUMBI III	Cenira Camargo Ferreira	ar condicionado	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7661	25/11/2022	UBS JARDIM SÃO PAULO II	FERNANDO LUIZ LOMBARDI MARTINS DA SILVA	ar condicionado da sala de vacina e da recepção ficam pingando demais, dexiando o local todo molhado. Peço manutenção dos aparelhos para o melhor funcionamento da unidade.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7671	28/11/2022	UBS MORUMBI III	Cenira Camargo Ferreira	instalação ar condicionado sala ACS, sala de reunião, Farmacia e 3 consultorios (salas novas)	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7678	28/11/2022	UBS VILA CARIMA	ANDERSON ANDRE BECKER	conforme OS 3743, PEÇO COM URGENCIA UMA AVALIACAO PARA O AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MEDICO, ESTA VAZANDO MUITA AGUA E INFELIZMENTE NAO ESTA EM CONDICOES DE ATENDIMENTO NO CONSULTORIO.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7694	29/11/2022	UBS SOL DE MAIO	NOELÍ CAMARGO RODRIGUES	Solicito manutenção do ar condicionado da sala da Odonto, que esta com mau funcionamento, não esta resfriando e derramando muita agua dentro da sala.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA

ITEM:

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
7696	29/11/2022	UBS JARDIM AMERICA	PATRICIA ZINI	Vimos por meio deste, solicitar o conserto do ar condicionado da sala de vacina da USF Jd América. O mesmo não está gelando. E como é de sapiência de todos, a sala de vacina não pode ficar em temperaturas elevadas por conta das vacinas.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7704	30/11/2022	UBS PORTO BELO	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	Solicito a revisão dos ares condicionados da UBS Porto Belo, pois com a chegada do verão os ares serão utilizados o dia todo e nunca passaram por manutenção. Principalmente na sala de vacina.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7723	01/12/2022	GABINETE SMSA	DANIELI ALVES	ar da recepção do gabinete não está gelando.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7734	02/12/2022	UBS VILA ADRIANA	DAVI BRAIT	solicito manutenção para ar condicionado do consultório de enfermagem, não está gelando.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7776	06/12/2022	PROGRAMA IST AIDS	Debora Cristiane dos Santos	Manutenção do ar condicionado das salas Enfermeira - terreo 1º andar - sala 50 - Sala de coleta de preventivo 1º andar - sala 46 - Consultorio médico Obs. Todas as salas são de atendimento ao usuario , necessitando qualidade e atenção no atendimento	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7795	07/12/2022	DIAT ADM	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	Manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado localizados nos consultórios do Caminhão da Saúde - Placa AEW -1245	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7816	08/12/2022	UBS VILA C NOVA	ALEXANDRE DOMINGUES DE OLIVEIRA CHEN	Solicito manutenção do AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA - UBS VILA C NOVA.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7883	13/12/2022	UBS PORTO BELO	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	Solicito manutenção do ar condicionado do consultório da odonto, esta pingando e não gela.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7885	13/12/2022	UBS PORTO BELO	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	Solicito a manutenção e instalação do ar condicionado na sala de coleta de exames, a sala será usada em janeiro e não tem ar.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	CELSO TOSHIKAZU TOMA	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7903	14/12/2022	PROGRAMA IST AIDS	Debora Cristiane dos Santos	CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7905	14/12/2022	CAPS AD III	ANDRIELLY BAIER DOS SANTOS	solicito instalação de: 6 ares de 18.000 mil 3 ares de 12000 mil No estabelecimento CAPS AD III (Av. Portugal, 723 - Polo Centro)	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7911	15/12/2022	PROGRAMA DE OBESIDADE E CIRURGIA BARIÁTRICA - POM	LORI MARIA SCHWENGBER	O ar condicionado da sala 73 não liga e os ares condicionados das sala 72 e 74 estão somente na ventilação. É urgente a manutenção, pois no período da manhã bate o sol nas salas.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7940	19/12/2022	UBS JARDIM AMERICA	ANA CLAUDIA KOELZER	Venho por meio desta solicitar a instalação do ar condicionado Split na sala onde fica a farmácia. Ps. Ressalto instalação já realizada.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7941	19/12/2022	UBS JARDIM AMERICA	ANA CLAUDIA KOELZER	Venho por meio deste, solicitar a manutenção do Ar condicionado da sala da Farmácia , pois só esta ventilando apenas. PS. ressalto que o mesmo acaba de ser instalado.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7946	20/12/2022	UBS PADRE MONTI	ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOS	Bom dia,Ar condionado da sala do laboratório que e novo, parou de funcionar,trocado pilha do controle mas não esta ligando	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7948	21/12/2022	DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ALINE LUIZA FUHR	solicitamos avaliação de ar condicionado que parou de gelar, na sala do SAD, HOTEL BELLAS ÁGUAS	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7974	26/12/2022	DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ALINE LUIZA FUHR	solicito manutencao do ar condicionado da sala do agendamento do sad a/c CLAUDAIR E MEGH	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7975	26/12/2022	DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ALINE LUIZA FUHR	solicito manutencao do ar condicionado da sala do clinico 2 do sad a/c CLAUDAIR E MEGH	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
7976	26/12/2022	DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ALINE LUIZA FUHR	solicito manutencao do ar condicionado da copa do sad a/c CLAUDAIR E MEGH	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA

ITEM:

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
7985	27/12/2022	UBS PADRE ITALO	EWERTON DOUGLAS WIEBBELLING	Prezados Solicito manutenção nos seguintes aparelhos de Ar condicionado da unidade : Salão de espera 02 equipamentos de 30.000 Btus 02 Equipamentos 18.000 Btus Sala de emergência 01 equipamento de 18000 Btus Consultorios 03 Equipamentos de 18000 Btus Sala da administração 01 equipamento de 18000 Btus Grato	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7997	28/12/2022	UBS PADRE ITALO	EWERTON DOUGLAS WIEBBELLING	Prezados (as) Solicito manutenção no aparelho de ar condicionado do consultório 1, só esta ventilando e não refrigera. Grato	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8049	03/01/2023	UBS PADRE ITALO	EWERTON DOUGLAS WIEBBELLING	Prezados (as) Solicito manutenção no Ar condicionada da farmácia da unidade , não esta refrigerando; Grato	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8073	05/01/2023	CEM	ANDREA MARIA DANTAS	Instalar ar condicionado na sala de Consulta farmacêutica, anexo a farmácia do CEM, avenida Brasil 1777 o ar condicionado está disponível no CEM	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
8088	05/01/2023	UBS PROFILURB I	Suselane Fenili	andrea dantas - Ar Condicionado da sala de repouso está somente ventilando. Ar Split novo, pouco uso. - Ar Condicionado da sala de acolhimento, criando gelo e pingando bastante, não está refrigerando muito bem. Ar Split novo também.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	CELSO TOSHIKAZU TOMA	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
8145	10/01/2023	UBS PROFILURB I	Suselane Fenili	Ar condicionado da sala de Odonto, está funcionando porém está voltando muita água molhando toda a sala. Ar Split antigo.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	CELSO TOSHIKAZU TOMA	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
8169	11/01/2023	UBS TRES LAGOAS	DANIEL DOS SANTOS PEREIRA	Prezados, fiz uma solicitação para a manutenção do ar condicionado da recepção da UBS Três Lagoas, pois o mesmo não esta gelando, foi solicitado em 12/12/2021, OS n° 3478, pois já faz mais de um ano e até o momento não tive resposta. O ar condicionado continua estragado, solicito novamente a manutenção e se possível a troca do aparelho, urgente.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8234	16/01/2023	UBS PORTAL DA FOZ	JAQUELINE MENEGARDI CORDEIRO NUNES	Limpeza de cinco ares condicionados de janelas da UBS Portal da Foz. Grata.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8240	16/01/2023	UBS PORTO BELO	CAMILLA DA COSTA LOURINI	Solicito o conserto do ar condicionado da recepção desta unidade de saúde	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
8285	19/01/2023	UBS CAMPOS DO IGUAÇU	MARIA APARECIDA BORGSMANN SAMPAIO BUENO	SOLICITO A TROCA DO AR CONDICIONADO DE SALA, DA SALA DO ACOLHIMENTO E SALA DE CURATIVO, POIS O AR DO ACOLHIMENTO FAZ MUITO BARULHO PREJUDICANDO A AUSCULTA DO PROFISSIONAL.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8319	20/01/2023	UBS PADRE ITALO	EWERTON DOUGLAS WIEBBELLING	Prezados (as) Solicito manutenção nos aparelhos de ar condicionado do estar de enfermagem e da sala de emergencia da unidade, devido a falta de refrigeração e gotejamentos. Grato.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
8352	23/01/2023	UBS TRES LAGOAS	DANIEL DOS SANTOS PEREIRA	Prezados: Solicito a manutenção do ar-condicionado da sala de vacina, pois as vezes não gela e também as vezes fica com um barulho.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8355	23/01/2023	UBS VILA YOLANDA	PATRICIA ZINI	Vimos por meio deste solicitar conserto do ar condicionado do consultório da sala da assistência social.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
8379	24/01/2023	UBS VILA YOLANDA	PATRICIA ZINI	Vimos solicitar conserto do ar condicionado do laboratório. URGÊNCIA!	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PATRICIA ZINI	FINALIZADO	ALTA

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MARI DA ROSA.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://sistemas-pmfi.pr.gov.br/sidpublico/verificar> e utilize o código 22577247-5845-4537-0440-5760240839034.

ITEM:

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
8423	27/01/2023	UBS TRES LAGOAS	DANIEL DOS SANTOS PEREIRA	Prezados: Solicito a manutenção do ar-condicionado da sala de acolhimento, pois não está gelando.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8480	30/01/2023	SAMU BASE	VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA	Solicitamos adequação da tubulação dos aparelhos de ar condicionados. São eles Sala de gerência de Enfermagem, sala chefe de frota, sala de estar dos funcionários, refeitório.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	ALTA
8499	31/01/2023	UBS TRES LAGOAS	DANIEL DOS SANTOS PEREIRA	Prezados: Solicito a manutenção do ar ccondicionado do consultorio médico 02;	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8550	03/02/2023	UBS PADRE ITALO	EWERTON DOUGLAS WIEBBELLING	Prezados (as) Solicito manutenção no ar condicionado da sala de emergência, apresentando muito barulho e não refrigera. Grato	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
8695	14/02/2023	UBS PORTAL DA FOZ	NEUZA DA LUZ VAZ	ar condicionada escorrendo agua na tomada de luz urgência	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
8947	03/03/2023	UBS VILA CARIMA	MARIA CAROLINI ARMANDO CACERES	Necessito de reparo do ar condicionado da sala de almoxarifado (sala dos ACS), já está instalado a tomada no local. Segundo funcionários, o ar liga e não liga, não gela. Suspeita de problema no motor ou tubulação. A sala é muito quente para comportar os ACS.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	CELSO TOSHIKAZU TOMA	FINALIZADO	MÉDIA
9103	13/03/2023	UBS JARDIM AMERICA	JESSICA CRISTINE SANTANA MORAIS	errado	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
9426	30/03/2023	UBS PORTO BELO	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	Solicitamos com urgência equipe do ar condicionado na sala dos ACS , pois deu curto na rede elétrica e o ar parou de funcionar. O ar da sala de vacina também não esta ligando após o curto.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	FINALIZADO	ALTA

ITEM: CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS ELBER CSV280

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
5494	17/06/2022	UBS LAGOA DOURADA	JOCELI APARECIDA DE CAMPOS PAES	a linha telefonica da geladeira não esta funcionando. ja testamos.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
7637	24/11/2022	UBS LAGOA DOURADA	JOCELI APARECIDA DE CAMPOS PAES	SOLICITO COM URGÊNCIA AVALIAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA, O MESMO COMEÇOU A EXALAR CHEIRO DE QUEIMADO!!!!	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA

ITEM: CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS ELBER CSV280

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
7455	09/11/2022	UBS OURO VERDE	GISELE SILVA	Conservadora dando aviso de bateria baixa mesmo ligada em energia, alarmando sem parar. A mesma segue mantendo as temperaturas.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)		FINALIZADO	ALTA

ITEM: CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS ELBER CSV340

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
5633	27/06/2022	UBS JD SÃO PAULO I	DEBORA CRISTINA BERNARDI	Precisamos fazer a troca do numero do telefone fixo vinculado a conservadora e adicionar o contato da nova gerente da unidade, respectivamente, [REDACTED] e [REDACTED] Luana.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA
6036	20/07/2022	UBS JD SÃO PAULO I	LUANA BEATRIZ NASCIMENTO CALISTO	PRECISAMOS FAZER A TROCA DE TELEFONES VINCULADOS A CONSERVADORA, RETIRAR O [REDACTED] ENFERMEIRA MARCIA E ADICIONAR O DA ENFERMEIRA ANA PAULA [REDACTED]	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA

ITEM: CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS ELBER CSV340

ITEM: CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS ELBER CSV340

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
5253	31/05/2022	UBS JARDIM SÃO PAULO II	Cristiane Rodrigues	visor da conservadora nao funciona.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
5452	14/06/2022	UBS JARDIM SÃO PAULO II	Cristiane Rodrigues	camara nao esta funcionando, nao liga o visor e nao da sinal de funcionamento.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
5827	11/07/2022	UBS JARDIM SÃO PAULO II	JAQUELINE MENEGARDI CORDEIRO NUNES	Solicito manutenção em conservadora da UBS São Paulo 2. Grata.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	ALTA

ITEM: Ar condicionado 30.000 BTU

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
3707	11/01/2022	CAPS II	ELAINE DUARTE LEVANDOSKI	URGÊNCIA - Reitero a solicitação do dia 13/12/2021 em relação à manutenção urgente de um dos nossos aparelhos de ar condicionado. O mesmo se encontra na recepção deste setor e vem apresentando problemas em seu funcionamento e está "vazando" muita água para dentro. Reforço que o problema está se agravando e está piorando o "vazamento" de água.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	MARCIA MIKOANSKI	FINALIZADO	ALTA

ITEM: Ar condicionado, Eletrolux, 12000 Btus.

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
8021	30/12/2022	CAPS AD III	LUIS ALEXANDRE MONTECINOS DE ALMEIDA	Foi instalado 3 ares de 12000 BTU, 7 ares de 18000 e uma cortina.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA
8081	05/01/2023	CAPS AD III	LUIS ALEXANDRE MONTECINOS DE ALMEIDA	Foram instalados no CAPS-AD III, 7 ares de 18000 BTU's, 3 ares de 12000, e uma cortina de ár na recepção.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA

ITEM: Ar Condicionado Split Komeco Evaporadora, piso-teto 60000 BTUS

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
9370	27/03/2023	UPA JOÃO SAMEK	LEILIANE DIAS GATTI	Solicito limpeza do aparelho de ar condicionado da sala de raio x da upa João Samek.	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA

ITEM: Ar condicionado

ID	ABERTURA	SETOR SOLIC.	USUÁRIO SOLIC.	DESCRIÇÃO	SETOR EXEC.	USUÁRIO EXEC.	SITUAÇÃO	PRIORIDADE
4701	08/04/2022	CCZ	ALICE TEREZINHA ROVER	Bloco 01: 01 geladeira marca Consul facilite, frost free, está formando gelo no congelador, com barulho estranho. Bloco 02: Laboratório (02) AR condicionado marca Midea 9000 btus, não está funcionando;	AR CONDICIONADO (SOMENTE AR)	PRISCILA FREITAS NASCIMENTO	FINALIZADO	NÃO INFORMADA

Total de registro(s): 137



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck



Ofício n.º 627/2023

Foz do Iguaçu, 17 de ABRIL de 2023.

De: FMSFI - DG - DIRETORIA GERAL

Para: SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.

Assunto: RESPOSTA OFÍCIO 11591/2023

Prezados,

Servimo-nos da presente para, em resposta ao ofício supracitado, informar que:

As unidades de pronto atendimento (imóveis e mobiliário) são constantemente monitorados e - na medida em que permite o orçamento - passam por reformas e manutenção.

Já os equipamentos para atendimento à população têm prioridade absoluta no seu conserto ou manutenção, eis que indispensáveis ao bom funcionamento das UPA's.

Com relação às longas filas de pacientes, esta é uma realidade produzida pela epidemia de dengue que acomete a cidade. A capacidade média de atendimento é de 450 pacientes por dia. Nas últimas semanas esse número simplesmente dobrou e não há condições de ofertar o atendimento no tempo em que gostaríamos.

Porém, todos os pacientes que buscam atendimento são assistidos, medicados e, se necessário, internados.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

André Ricardo Cório Di Buriasco

Diretor Presidente da Fundação Municipal

Resolução 002/2023

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**Número: **627/2023**Assunto: **RESPOSTA OFÍCIO 11591/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e981db31-df9f-4b19-92cd-0d038236a75c&cpf=90845137972>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:**e981db31-df9f-4b19-92cd-0d038236a75c****Hash do Documento****F9569B58E56596E48F7919B1EF10FE4B0E8C4059BFFC8504ACDFE7B616F70789**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2023 é(são) :

Andre Ricardo Corio Di Buriasco (Signatário) - CPF: ***45137972** em 17/04/2023 13:29:32 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **16.569/2023**

Assunto: **R: OFÍCIO Nº 372/2023 – CÂMARA MUNICIPAL**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=34b775d7-74d5-433c-9449-7acaeb03b8a4&cpf=54458005049>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

34b775d7-74d5-433c-9449-7acaeb03b8a4

Hash do Documento

EBD5F6F3BD218CFD0FCF5238E1384AE4ACDD7DDFA8D96706C38335004EF54741

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 19199/2023.pdf - **1a601581-5cf7-4a4e-bf9f-b7393350be7a**
MEMORANDO INTERNO- Nº 19136/2023.pdf - **cec40230-a453-4263-85b6-aa250886da15**
RELATORIO BEBEDOUROS.pdf - **f8280991-1a84-4c52-9e95-5c7103ef3e46**
MOBILIARIO.pdf - **3eab7692-7902-4440-87f9-dbf432478ab9**
RELATORIO AR CONDICIONADO.pdf - **6cc61f10-bb46-40e2-b537-79a996f4135e**
OFÍCIO- Nº 627-2023.pdf - **c0e7c46d-e1a1-48dc-bd86-ea9e7a9a5b5a**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2023 é(são) :

ROSE MERI DA ROSA (Signatário) - CPF: ***58005049** em 18/04/2023 10:13:28 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **12.419/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 372/2023 – CÂMARA MUNICIPAL**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3251a318-0fb9-45b7-aad4-bef9348d6902&cpf=53736656491>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

3251a318-0fb9-45b7-aad4-bef9348d6902

Hash do Documento

E802A1C662D2AFEB50629A92B3C3DC837B4DE4703731563E182A14442E285935

Anexos

OF. 372-2023.pdf - **2d3298eb-e15c-4afc-b6d1-ea32ec95c3d5**

RESPOSTA OFÍCIO 372-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 16569-2023 - SMSA E FMSFI ANEXO.pdf -
fdf00cde-2aca-43bf-821b-710bd116e0df

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 19/04/2023 12:41:54 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 19/04/2023 12:56:30 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.